

## **MUNICIPIO JOVELLANOS**

Entidad 1: Acueducto Manuelito

Dificultades con la OBE

No procede

Dificultades generales de la entidad

- ◆ Desplazar las cargas fuera del horario pico.
- ◆ Controlar los parámetros eléctricos.

Entidad 2: SIME Fundición de Acero

Dificultades con la OBE

No procede

Dificultades generales de la entidad

- ◆ Realizar la Actualización del Acomodo de Carga.
- ◆ Buscar mayor Aprovechamiento de la luz solar.
- ◆ No existe control de los motores eléctricos .
- ◆ Las cámaras trabajan en horario pico.
- ◆ El nivel de iluminación de sus áreas es ineficiente.

Entidad 3: Ctral Cuba Libre

Dificultades con la OBE

No procede

Dificultades generales de la entidad

- ◆ No se ha terminado la Actualización del Acomodo de Carga.
- ◆ No existe un plan para sacar carga del horario pico.
- ◆ El banco de capacitores existente es insuficiente para la cantidad de carga conextada .
- ◆ No hay un aprovechamiento eficiente de la luz solar.
- ◆ Se debe recontractar la demanda.
- ◆ Automatizar los circuitos de alumbrado.

Entidad 4: Fca de Sorbetos

Dificultades con la OBE

No procede

Dificultades generales de la entidad

- ◆ Organizar el proceso productivo de formas que le permitan trasladar las cargas fuera del horario pico.
- ◆ No existe un plan para sacar carga del horario pico.
- ◆ La entidad sigue penalizada por el F.P.
- ◆ Existe problema con el alumbrado.

Entidad 5: Fca de Refresco Jovellanos

Dificultades con la OBE

No procede

Dificultades generales de la entidad

- ◆ Organizar el proceso productivo de formas que le permitan trasladar las cargas fuera del horario pico.
- ◆ No existe un plan para sacar carga del horario pico.
- ◆ La entidad sigue penalizada por el F.P.
- ◆ Los compresores de aire no posee un buen estado técnico.

Entidad 6: Fca de Hielo Jovellanos

Dificultades con la OBE

No procede

Dificultades generales de la entidad

- ◆ Organizar el proceso productivo de formas que le permitan trasladar las cargas fuera del horario pico.
- ◆ No existe un plan para sacar carga del horario pico.
- ◆ La entidad sigue penalizada por el F.P.
- ◆ La puerta de las cámaras se encuentran en mal estado.
- ◆ Los compresores no posee un buen estado técnico.

## Entidad 7: Remolador Asfalto

### Dificultades con la OBE

- ◆ El metro contador activo tiene problemas con la demanda registrada.

### Dificultades generales de la entidad

- ◆ Faltan equipos de control para la medición en el panel central.
- ◆ Poco dominio de la actividad energética .
- ◆ No existe control de los planes.

## Entidad 8: Plta Asfalto Coliseo

### Dificultades con la OBE

No procede

### Dificultades generales de la entidad

- ◆ Mal estado técnico general producto del envejecimiento de la industria.
- ◆ Actual mente la Pta no esta trabajando.

## Entidad 9: Plta Asfalto Nueva Coliseo

### Dificultades con la OBE

- ◆ No existe equipo de medición par los parámetros eléctricos.

### Dificultades generales de la entidad

- ◆ Motores sobredimensionados .
- ◆ No se comprueba el aislamiento ni el F.P.
- ◆ Falta de control energético.

## Entidad 10: Taller T-9 José S. Comas (PENDIENTE)

### Dificultades con la OBE

- ◆ No existe equipo de medición par los parámetros eléctricos.

Dificultades generales de la entidad

- ◆ Bajo F.P.

Entidad 11: Plta Jabones Líquido 2

Dificultades con la OBE

No procede.

Dificultades generales de la entidad

- ◆ Realizar estudios de Acomodo de Cargas.
- ◆ Desplazar cargas fuera del horario pico.
- ◆ No existe tarjeta de control de los motores.
- ◆ Las cámaras de frío no poseen controles automático.
- ◆ Mala hermeticidad de las puertas de las cámaras de fríos.

Entidad 12: Plta Jabones Líquido 1 (PENDIENTE)

Dificultades con la OBE

Dificultades generales de la entidad

Entidad 13: FRIGORIFICO SAN MIGUEL

Dificultades con la OBE

No procede

Dificultades generales de la entidad

- ◆ Actualizar el plan de Acomodo de Carga .
- ◆ Trasladar cargas fuera del horario pico.
- ◆ No posee expediente de los motores eléctrico.
- ◆ Las cámaras de frío no tienen desconectivos automático.
- ◆ Las puertas de las cámaras de fríos en mal estado.
- ◆ Mal balance termoenergético de las cámaras de fríos.
- ◆ Poco dominio de las tarifas eléctricas y del calculo de las pérdidas de transformación.